

安全评价报告信息公开表格

被评价单位名称		中国石油天然气股份有限公司浙江湖州环渚加油站
评价项目名称/项目编号		中国石油天然气股份有限公司浙江湖州环渚加油站经营危险化学品安全现状评价/22-12-08
项目简介 (含图片)		<p>该加油站使用权面积 2980.3m²，加油站内设四枪加油机六台；其中东北角的 92#、95#四枪加油机为自助加油机，有两台加油机为散装汽油指定加油机。该加油站自助加油机上贴有醒目的自助标签，自带人体静电消除装置以及紧急停机按钮，具备音频提示功能。</p> <p>该加油站埋地罐区设 5 只埋地油罐，其中 30m³ 柴油罐 2 只、30m³ 汽油罐 3 只，分别储存 92#，95#，98#汽油。汽油罐容量 90m³，柴油罐容量 60m³，油罐总容积为 120m³（柴油罐容积折半计入），按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 所规定的等级划分，该加油站为二级加油站。</p>
		
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		陈丰
技术负责人		周玉飞
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		陈丰
报告审核人		黄震
参与评价工作	安全评价师	陈丰、胡伟、尉伟明、胡素娥、卜伟华、胡小兰
	注册安全工程师	胡伟、尉伟明、胡小兰、胡素娥
	技术专家	-
现场开展安全评价工作	人员	陈丰
	时间	2022.11
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2022.12

